

## Zählerdemontage

Werden Elektrozähler durch den Elektroinstallateur demontiert, ist wie folgt vorzugehen:

- Vor einer geplanten Demontage muss eine Installationsanzeige an [mk@swl.ch](mailto:mk@swl.ch) erfolgen.
- Vor der Demontage sind die Zählerstände vom Register 1.8.1 + 1.8.2 sowie 2.8.1 + 2.8.2 abzulesen, zu notieren und uns mitzuteilen.
- Den Elektrozähler demontieren, Reinigen und alle Schrauben anziehen
- Der Elektrozähler kann, wenn ein Monteur von der SWL Energie vor Ort ist, abgegeben werden oder nach Absprache auch bei uns vorbeigebracht werden.
- Die offenen Drähte der Bezügerleitung ist wie unten ersichtlich auf eine plombierbare Abzweigdose hinter der Tarifapparateplatte zu führen.
- Nach der Fertigmeldung durch den Elektroinstallateur an [mk@swl.ch](mailto:mk@swl.ch) wird die Abzweigdose durch die SWL Energie AG plombiert.

Beim unten aufgeführten Beispiel wurden folgende Artikel verbaut:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - AP-Abzweigdose HP 100 (113x113x58mm) | Artikel-Nr. 152 157 344 |
| - Klemmleiste Niedax 25mm <sup>2</sup> | Artikel-Nr. 157 323 619 |

Diese Artikel haben wir als Empfehlung angegeben, es dürfen auch andere Artikel installiert werden sofern die gleiche Funktion gewährleistet ist.



